



NO: DLRHY-HJ2024-1771

正本

检验检测报告



项目名称: 大理州中医医院污水检测
委托单位: 大理州中医医院
检测类别: 医院污水委托检测
报告日期: 2024年06月21日

大理州仁和源健康咨询有限公司



一、项目情况

委托单位	大理州中医医院		
委托单位地址	下关镇龙溪路 26 号		
联系人	李毕忠	联系电话	13577880350
监测单位	大理州仁和源健康咨询有限公司		
监测单位地址	大理创新工业园区颐苑路 70 号		
联系人	杨流松	联系电话	13312788088
委托日期	2023. 10. 01		
采样日期	2024-06-04	样品分析日期	2024-06-04~ 2024-06-06
检测项目	悬浮物、化学需氧量、粪大肠菌群		

二、样品情况

样品类型	污水	采样地点	污水排放口
样品编号	WS-2024-161-2974	样品状态	感官描述: 微黄、微刺鼻、微浑、无油膜
	WS-2024-161-2975		感官描述: 微黄、微刺鼻、微浑、无油膜
	WS-2024-161-2976		感官描述: 微黄、微刺鼻、微浑、无油膜
样品数量	500mL×9	采样类型	等比例混合采样
采样时间	2024 年 06 月 04 日	采样人员	杨立东、阳境元
接样时间	2024 年 06 月 04 日	接样人员	赵艳
采样依据	《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019		



三、检测方法、分析仪器、分析人员及检出限

检测项目	检测方法依据、标准代号及名称	主要检测仪器设备型号及名称	方法检出限或最低检出浓度	检测人员
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	分析天平 AL104-01 (RHY038)	---	者荣霏
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定重铬酸盐 HJ828-2017	标准 COD 消解器	4mg/L	朱婷
粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ347.2-2018	立式压力蒸汽灭菌锅 (RHY090)、隔水式恒温培养箱 (RHY087)、医用洁净工作台 (RHY111)、电热恒温培养箱 (RHY088)	20MPN/L	赵艳

四、水质检测结果

采样位置	采样时间	样品编号	项 目	
			悬浮物	化学需氧量
污水排放口	11:25	WS-2024-161-2974	38	30
	13:59	WS-2024-161-2975	36	34
	16:30	WS-2024-161-2976	28	29
日均值			34	31
预处理标准			60	250
单位			mg/L	MPN/L
				粪大肠菌群
				20L
				20L
				20L
				10
				5000

备注：所检测项目参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中排放限值的预处理标准。

编制：田英 签字：田英 日期：2024年6月21日

校核：杨汝伟 签字：杨汝伟 日期：2024年6月21日

审核：杨彦国 签字：杨彦国 日期：2024年6月21日

批准：王晓丽 签字：王晓丽 日期：2024年6月21日

.....报告结束.....

